

**DELIBERAZIONE N. 22/P/2625**

**OGGETTO:** *Lavori di somma urgenza per la riparazione dello scolmatore di piena dei bacini Cuora, Bassafonda e Grillo in comune di Rosolina - CUP J94H20001010002 – Approvazione perizia*

o o o

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 30 (trenta) del mese di settembre,

**IL PRESIDENTE**

del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, assistito dalla Dott.ssa Claudia ZAMPIERI Capo Settore Affari legali e Affari generali, in veste di Segretario;

**PREMESSO**

-CHE il giorno 21.09.2020, il personale di guardiania consorziale dell'U.T. di Rosolina ha segnalato un importante cedimento della carreggiata della strada comunale Via dei Cesari in corrispondenza della condotta consorziale in PRFV DN mm. 1200, interrata sotto la strada medesima per una lunghezza di circa 72 metri lineari;

-CHE si è riscontrata un'estesa rottura della condotta di scarico DN 1200 mm collocata lungo Via dei Cesari per una lunghezza di circa 72 metri lineari alla profondità di circa 4,50 metri sotto il manto stradale;

-CHE si è dovuto procedere al ripristino della funzionalità dello scolmatore di piena dei bacini Cuora, Bassafonda e Grillo, disponendo la riparazione del tratto danneggiato della tubazione in vetroresina con tecnologie e metodi ricostruttivi operanti dall'interno della tubazione stessa;

-CHE, tuttavia, durante le prime fasi dell'intervento di riparazione, il tubo è collassato impedendo la possibilità di riparazione dello stesso dall'interno;

-CHE pertanto è risultato necessario rimuovere il tratto di tubo crollato e sostituirlo con idonei tronchi di tubazione procedendo per piccoli tratti in modo rendere sicuro l'intervento dall'interno per la sigillatura idraulica della condotta;

CHE si è reso necessario intervenire con operazioni di somma urgenza, al fine di garantire il ripristino della funzionalità dello scolmatore di piena dei bacini Cuora, Bassafonda e Grillo;

**VISTI**

-il verbale di somma urgenza del 21.09.2020 redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

-il verbale di accertamento congiunto tra l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo e il Consorzio di bonifica in data 29.09.2020;

-le deliberazioni presidenziali n. 19/P/2617 del 22.09.2020 e n. 21/P/2624 del 29.09.2020 con le quali vengono confermati gli affidamenti verbali in data 21.09.2020 e 25.09.2020 dei lavori di somma urgenza per la riparazione dello scolmatore di piena dei bacini Cuora, Bassafonda e Grillo in comune di Rosolina;

-le lettere di ordinazione protocollate in data 22.09.2020 prot. n. 6529 e n. 6530 e in data 29.09.2020 prot. n. 6707 con le quali sono stati confermati gli affidamenti in forma diretta dei lavori urgenti accertati con il verbale sopra menzionato alle ditte: SPUNTON IMPIANTI s.r.l. con sede in Porto Viro per l'importo di €23.000,00 + IVA, FRATELLI BONORA S.r.l. con sede in Arco (TN) per l'importo di €22.000,00 + IVA e FREGUGLIA S.r.l. con sede in Porto Viro (RO) per l'importo di €37.000,00 + IVA;

-la perizia dei lavori di somma urgenza in data 30.09.2020 del complessivo importo di € 109.000,00 a firma del Geom. Giorgio SIVIERO – Responsabile del Procedimento e Progettista;

**VISTO** l'art. 13, lettera h), dello Statuto consortile;

**d e l i b e r a**

- a) di approvare per quanto di competenza la perizia relativa ai lavori di somma urgenza per la riparazione dello scolmatore di piena dei bacini Cuora, Bassafonda e Grillo in comune di Rosolina del complessivo importo di €109.000,00 a firma del Geom. Giorgio SIVIERO – Responsabile del Procedimento e Progettista;
- b) di inoltrare la suddetta perizia unitamente al verbale di somma urgenza del 21.09.2020 ai competenti organi regionali;
- c) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione consorziale nella sua prossima adunanza.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

**IL PRESIDENTE**  
-Adriano TUGNOLO-