



Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
<i>“</i>	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
<i>Rappresentante Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

Deliberazione n. 666/CDA/3352 del 03.10.2023

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la sostituzione dei tratti terminali di due tubazioni di scarico presso l'impianto idrovoro di Paltanara, a servizio del bacino Canestro, nell'Unità Territoriale di Porto Tolle, in provincia di Rovigo- CUP J88H23001240002 – Approvazione contabilità finale generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE il giorno 26.06.2023, il personale di guardiania consorziale dell'U.T. di Porto Tolle ha segnalato lo stato di emergenza riguardante l'operatività dell'impianto idrovoro di "Paltanara" conseguente al danneggiamento di due tratti di tubazione di scarico dell'idrovora omonima;

-CHE l'idrovora Paltanara, la cui realizzazione risale agli anni '60, è al servizio del bacino idraulico "Canestro", nell'Unità Territoriale Porto Tolle, della superficie di circa 1.300 ha, ed è dotata di n.3 elettropompe ad asse verticale, due della portata di 1.170 l/s ed una da 1.390 l/s;

-CHE i tratti terminali delle due tubazioni in acciaio a servizio delle elettropompe n.1 e n.2 (da 1.170 l/s) sono interessati da rotture ed importanti fessurazioni tali da pregiudicare il corretto funzionamento delle elettropompe stesse e che per consentire la massima efficienza dell'impianto occorre intervenire con urgenza ripristinando la funzionalità delle tubazioni in quanto la situazione appare in progressivo peggioramento;

-CHE, l'impianto idrovoro Paltanara non è più in grado di svolgere regolarmente la propria funzione, mettendo a rischio in caso di forti e/o prolungate piogge, lo scolo delle acque di parte del territorio del Comune di Porto Tolle, con grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'allagamento di ampie porzioni di terreni agricoli e urbani;

-CHE il 26.06.2023 è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

-CHE con deliberazione consorziale n. 103/P/3303 del 03.07.2023 è stata approvata la perizia relativa ai lavori di somma urgenza per la sostituzione dei tratti terminali di due tubazioni di scarico presso l'impianto idrovoro di Paltanara, a servizio del bacino Canestro, nell'Unità Territoriale di Porto Tolle, in provincia di Rovigo- CUP J88H23001240002 del complessivo importo di € 85.000,00 a firma del Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento Ing. Rodolfo LAURENTI, Vicedirettore e Capo Settore Esercizio Macchine, Impianti e Immobili;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Rovigo nella seduta del 28.07.2023 ha approvato sotto il profilo tecnico ed economico la perizia relativa ai lavori di somma urgenza per la sostituzione dei tratti terminali di due tubazioni di scarico presso l'impianto idrovoro di Paltanara, a servizio del bacino Canestro, nell'Unità Territoriale di Porto Tolle, in provincia di Rovigo- CUP J88H23001240002 con voto favorevole n. 59 del 28.07.2023, trasmesso con nota n. 418836 del 03.08.2023 dal Direttore dell'Unità Organizzativa del Genio Civile di Rovigo;

VISTI

- la relazione generale, redatta in data 02.10.2023 dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Rodolfo Laurenti;

-lo stato finale generale redatto in data 02.10.2023 che accerta in € 83.692,38 l'importo complessivo;

-il certificato di regolare esecuzione generale emesso in data 02.10.2023;

- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

a) di approvare la relazione generale e relativi allegati redatta in data 02.10.2023, lo Stato finale generale e il Certificato di regolare esecuzione generale in data 02.10.2023;

b) di approvare, per quanto di competenza, la spesa complessivamente sostenuta in € 83.692,38 per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto "*Lavori di somma urgenza*"

per la sostituzione dei tratti terminali di due tubazioni di scarico presso l'impianto idrovoro di Paltanara, a servizio del bacino Canestro, nell'Unità Territoriale di Porto Tolle, in provincia di Rovigo- CUP J88H23001240002" come di seguito articolata:

DESCRIZIONE	IMPORTO SPESO
LAVORI IN APPALTO	63.440,00
I.V.A. 22%	13.956,80
Spese tecniche	6.295,58
TOTALE	83.692,38

- c) di trasmettere ai competenti organi regionali detta rendicontazione;
- d) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE

-Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE

-Adriano TUGNOLO -