



Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
“	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
<i>Rappresentante Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

Deliberazione n. 864/CDA/3608 del 26.09.2024

OGGETTO: Autorizzazione per il parallelismo con linea BT in cavo interrato al canale consorziale “Dalmazia 3” in loc. Polesine Camerini nel Comune di Porto Tolle – Fog. 34 mapp. 276 – Ditta E-distribuzione S.p.a.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE con domanda del 10.05.2024, prot. cons. n. 3126 del 13.05.2024, la società E-distribuzione S.p.A. ha chiesto al Consorzio, l’autorizzazione per il parallelismo con linea BT in cavo interrato al canale consorziale “Dalmazia 3” in loc. Polesine Camerini nel Comune di Porto Tolle;

-CHE l’area interessata risulta identificata in catasto nel comune censuario di Porto Tolle al Fg. 34, mapp. 276;

VISTI

-la Scheda Tecnica predisposta dall’Assistente Catastale – Geom. Enrico ODORIZZI - in data 07.08.2024, registrata al n. 5320 di Prot. del 09.08.2024, con relativa documentazione;

-il Regolamento di Polizia Idraulica deliberato dall’Assemblea consorziale in data 28.06.2011 n. 53/A/492 ed approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento adottato nella seduta del 8.11.2011, aggiornato con deliberazione dell’Assemblea consorziale in data 11.03.2016 n. 31/A/1605 e approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Provvedimento adottato nella seduta del 5 maggio 2016 e notificato al Consorzio in data 09.05.2016 n. 180551 di Prot;

-l’art.132 e seguenti del R.D. 08.05.1904 n.368;

CONSIDERATO che, su motivate proposte del Settore preposto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni e autorizzazioni in

deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni indicate nel Regolamento di Polizia Idraulica;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

a) di incaricare il Direttore a rilasciare, per quanto di competenza, alla ditta E-distribuzione S.p.A. l'autorizzazione per il parallelismo con linea BT in cavo interrato al canale consorziale "Dalmazia 3" in loc. Polesine Camerini nel Comune di Porto Tolle, alle seguenti condizioni:

- 1) la ditta dovrà eseguire i lavori necessari per il parallelismo con linea BT in cavo interrato al canale consorziale "Dalmazia 3" in loc. Polesine Camerini nel Comune di Porto Tolle rispettando le modalità descritte negli elaborati allegati alla richiesta di autorizzazione e seguendo le indicazioni impartite dal personale del Consorzio addetto;
- 2) la tubazione in PEAD lungo tutto il tratto in parallelismo al canale "Dalmazia 3" dovrà essere posata a una distanza non inferiore a m 4,80 dal ciglio del canale e a una profondità di almeno m 1,50 rispetto alla quota del piano stradale come indicato nella sezione B-B';
- 3) la ditta dovrà comunicare per iscritto al Consorzio, sia la data di inizio che quella di ultimazione lavori;

b) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE
Adriano Tugnolo