

Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
<i>Componente</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
<i>“</i>	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
<i>Delegato Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

Deliberazione n.432/CDA/3055 del 28.07.2022

OGGETTO: *Lavori di somma urgenza per la revisione generale di due elettropompe e tratti di tubazione presso l'impianto idrovoro di Rosolina, a servizio dell'Unità Territoriale omonima, in provincia di Rovigo - CUP J98H22000430002 – Approvazione perizia somma urgenza*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE il giorno 19.07.2022, il personale di guardiania consorziale dell'U.T. di Rosolina ha segnalato lo stato di emergenza riguardante l'operatività dell'impianto idrovoro di "Rosolina" conseguente al danneggiamento dell'elettropompe n.3 e n.5 e tratti di tubazione a servizio del bacino omonimo;

-CHE l'idrovora Rosolina, la cui realizzazione risale agli anni '70, è al servizio del bacino idraulico "Rosolina", della superficie di circa 1.891 ha, ed è dotata di 5 elettropompe ad asse verticale della portata complessiva di 11.800 l/s;

-CHE il dissesto si riferiva alle elettropompe n.3 Pellizzari FVER 2150/4.40 e n.5 Meregalli PAV 150/1100 rispettivamente della portata di 2.500 l/s e 2.150 l/s;

-CHE, a seguito di quanto sopra, l'idrovora non era più in grado di svolgere regolarmente la propria funzione, mettendo a rischio in caso di forti e/o prolungate piogge, lo scolo delle acque di larga parte del territorio del Comune di Rosolina, con grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'allagamento di ampie porzioni di terreni agricoli e urbani;

VISTI

-il verbale di somma urgenza del 19.07.2022 redatto ai sensi dell'art. 163 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

-il verbale di accertamento congiunto tra l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo e il Consorzio di bonifica in data 26.07.2022;

-la deliberazione presidenziali 76/P/3052 del 20.07.2022 con la quale è stato confermato l'affidamento dei lavori di somma urgenza sopraindicati alla ditta FARINA SERVICE S.R.L. con sede in Alfonsine (RA) per l'importo di € 64.000,00 + IVA che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi di somma urgenza;

-la lettera di ordinazione protocollata in data 20.07.2022 prot. n. 4919 con la quale è stato confermato l'affidamento in forma diretta dei lavori urgenti accertati con il verbale sopra menzionato alla ditta FARINA SERVICE S.R.L. con sede in Alfonsine (RA) per l'importo di € 64.000,00 + IVA;

-la perizia dei lavori di somma urgenza in data 27.07.2022 del complessivo importo di € 85.000,00 a firma dell'Ing. Rodolfo LAURENTI – Responsabile del Procedimento e Progettista;

VISTO l'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d e l i b e r a

- a) di approvare per quanto di competenza la perizia relativa ai lavori di somma urgenza per la revisione generale di due elettropompe e tratti di tubazione presso l'impianto idrovoro di Rosolina, a servizio dell'Unità Territoriale omonima, in provincia di Rovigo - CUP J98H22000430002 del complessivo importo di € 85.000,00 a firma dell'Ing. Rodolfo LAURENTI – Responsabile del Procedimento e Progettista;
- b) di inoltrare la suddetta perizia unitamente al verbale di somma urgenza del 19.07.2022 ai competenti organi regionali;
- c) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE
-Adriano TUGNOLO-